

114年度第3季法務部矯正署屏東看守所建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目							建築物附屬設施						備註
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部矯正署屏東看守所建築物辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	/	✓	✓	
備註：已完成✓、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

[illegible]

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部 矯正署 屏東看守所	屏東縣 竹田鄉 永豐村 義永路 16號	40B2000002	每半年 1次	鑫閎機 電有限 公司	高雄市機械 安全協會	115.1.28	每月 1次	26日	17日	22日	28日	27日	25日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									25日	26日					

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

項次	場所名稱	場所地址	使用執照 字號	申報場 所樓層	依法應申 報頻率	申報 年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修 結果	申報日期	下次檢修 申報日期	備註
1	法務部矯正署屏東看守所	屏東縣竹田鄉永豐村義永路16號	屏建竹鄉使字第0007.B028號	地下1層/地上2層	1年1次	114	大眾消防企業社	消士證字第3096號	符合	114/5/15	115年5月底前	
備註：請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署屏東看守所	屏東縣竹田鄉永豐村義永路16號	12708020259	高鳳機電顧問股份有限公司	屏府城工中技字第A0500567-3號	114.7.22	非停電檢驗	合格	☒ 已完成 ☐ 預定完成日期:	114 年 12月	每年 1 次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。